



Серія КС

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000354-19

№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 14 лютого 2019 до 13 лютого 2022
Valid from / valid until

Продукція
Product

Кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості, з мідними жилами, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми, заповнювачем і оболонкою з полімерної композиції, що не містять галогенів, марок НХН-FE180/Ек30, НХН-FE180/Ек90, НХСН-FE180/Ек30, НХСН-FE180/Ек90, НХВН-FE180/Ек30, НХВН-FE180/Ек90

код УКТ ЗЕД
27.32.1

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пожежної безпеки: пп. 4.1 - 4.8 ДСТУ 4809:2007 'Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування', п. 4.36 г), д), к) ДБН В.2.5-23:2010 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення', п. 3.3.1 - 3.3.8 ТУ У 31.3-13638750-061:2011 'Кабелі вогнестійкі безгалогенні на напругу до 1,0 кВ' зі зміною № 2, згідно з Додатком (8 (вісім) позицій)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'КРОК Г.Т.',

адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7,

код ЄДРПОУ 13638750

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'КРОК Г.Т.',

адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7,

код ЄДРПОУ 13638750

Додаткова інформація

Additional information

Кабель силовий зі спеціальними характеристиками вогнестійкості, з мідними жилами, з ізоляцією з кремнійорганічної гуми, заповнювачем і оболонкою з полімерної композиції, що не містять галогенів, марок НХН-FE180/Ек30, НХН-FE180/Ек90, НХСН-FE180/Ек30, НХСН-FE180/Ек90, НХВН-FE180/Ек30, НХВН-FE180/Ек90, що виробляються серійно з 14.02.2019 до 13.02.2022 згідно з ТУ У 31.3-13638750-061:2011 зі зміною № 2. Маркування продукції здійснюється відповідно до п. 2.9 ТУ У 31.3-13638750-061:2011 зі зміною № 2, що наноситься на невід'ємну частину виробу або на тару, упаковку, товаросупровідну документацію, та маркувальними даними за вимогами пожежної безпеки (ПБ123122280 - для кабелів з індексом - Ек30; ПБ123122580 - для кабелів з індексом - Ек90) згідно з ДСТУ 4809:2007. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.12.2018 № 64-18 ВЛ ТОВ 'ПРОМКЛАСТЕР' (атестат акредитації від 19.02.2018 № 2Н1395), від 25.01.2019 № 09с/19 ВЛ ПрАТ 'УкрНДІКП' (атестат акредитації від 17.07.2014 № 2Т007), від 29.12.2018 № 44/1144-8-18 - 47/1144-8-18 ВЛ ПП 'УКРПРОМСЕРТ' (атестат акредитації від 15.09.2017 № 2Н831). Акт обстеження виробництва від 01.10.2018 № 1358, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 14.09.2018 № 10017с4, Експертне рішення від 14.02.2019 № 10021с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



А.М. Козленко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 5027